

Influence de différents stores sur quatre cellules de mesures identiques.

Journée du vendredi 10 juillet 1987.

Mesures en degrés centigrade effectuées par maître MALRAISON,
huissier à Mantes-la-Jolie, constat à disposition.

Heure	1 Sans store	2 Store intérieur	3 Store extérieur	4 Store REFLEX'SOL	Air à l'ombre	Remarques
8 h 00	17	17	17	17	17	Site à l'ombre
8 h 30	18	17	17	17	17	Arrivée du soleil
9 h 00	30	21	20	20	19	
9 h 30	39	31	23	21	21	
10 h 00	44	37	27	21	21	
10 h 30	50	43	31	27	24	
11 h 00	56	50	34	30	26	
11 h 30	60	54	35	31	28	
12 h 00	63	57	39	33	29	
12 h 30	67	60	40	34	30	
13 h 00	69	63	41	34	31	
13 h 30	71	65	42	35	32	
14 h 00	72	66	42	36	32	
14 h 30	73	66	43	36	33	
15 h 00	70	65	42	36	32	
15 h 30	71	66	44	38	33	
16 h 00	69	65	46	37	33	
16 h 25	69	63	45	37	32	

